

身近に該当製品がないか、ご確認ください！

—エアゾール式簡易消火器具の破裂事故について—

平成27年8月に当広域管内において、ヤマトプロテック製エアゾール式簡易消火器具の破裂事故が発生しました。同種の事故が全国で発生しています。

原因は、製造工程上の不具合とされていますが、内部腐食の進行により、液漏れや亀裂・破裂が起こる可能性があることが判明しています。

当該製品は、すでに品質保証期間を過ぎているものですが、お住まいなどに該当する製品がないか、ご確認ください。

ヤマトプロテック株式会社では、製品の自主回収を進めています。対象機種はヤマトプロテック株式会社のホームページ (<http://www.yamatoprotec.co.jp/>) に掲載されています。

お問い合わせは、下記の消防署又は、ヤマトプロテック株式会社にお問い合わせください。



お問い合わせ先

消防署等名	電話番号
消防本部予防課	0242-59-1403
会津若松消防署	0242-25-1200
会津若松消防署城南分署	0242-26-0119
会津若松消防署小松出張所	0242-56-3300
会津若松消防署十文字出張所	0242-75-2151
猪苗代消防署	0242-62-4433
猪苗代消防署磐梯出張所	0242-73-3100
会津坂下消防署	0242-83-4100
会津坂下消防署柳津出張所	0241-42-2150
会津坂下消防署三島出張所	0241-52-3032
会津坂下消防署金山出張所	0241-55-3100
会津坂下消防署昭和出張所	0241-57-2119
会津美里消防署	0242-54-3934

ヤマトプロテック株式会社

フリーダイヤル 0120-801-084

受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝祭日は除く)

夜間ダイヤル 072-361-2101

受付時間 平日 17:00 以降及び土・日・祝祭日